



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Кемеровской области

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Кемеровского и Березовского городских округов,

Кемеровского муниципального округа

650056, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 9-А, тел/факс (8-384-2) 52-87-90,

E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Заводского района

652440, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Патриотов, 26, тел/факс 8(384-2) 77-26-64

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кемерово
(место составления акта)

“ 4 ” июня 20 20 г.
(дата составления акта)

11:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 36

По адресу/адресам: 650024, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дружбы, 7.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 36 от 14 мая 2020 главного государственного инспектора
г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Лопарева Р.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **внеплановая, выездная** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14", МАОУ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14" (ОГРН 1114205020808)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 20 ” 05 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1

“ 04 ” 06 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделение НДПР Заводского района г. Кемерово ОНДПР Кемеровского и
Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа УНДПР Главного
управления МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): распоряжение направлено 19.05.2020г. на эл. адрес: kemnov-school@yandex.ru, ознакомлена директор МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14" Косарева Ирина Евгеньевна 20.05.2020 в 14:00ч.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Решение о согласовании проведения внеплановой проверки прокурора Заводского района г. Кемерово В.Ю. Худа от 14.05.2020.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Климов Сергей Николаевич, государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор Косарева Ирина Евгеньевна, заместитель директора по БЖ Алексеенко Дмитрий Дмитриевич, заместитель директора по АХР Геккель Андрей Валентинович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: п. № 1, п. № 2, п. № 3, п. № 5, п. № 6 предписания № 104/1/65 по устранению обязательных требований пожарной безопасности от 04.10.2019г. устранены

По устранению нарушений п. № 4, п. № 7 предписания № 104/1/65 от 27.09.2019 не истек установленный срок устранения (01.09.2020), а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1	В подвальном этаже на дверях помещений складского и производственного назначения отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Не все указанные помещения защищены имеющейся установкой пожарной сигнализации, при этом помещения категорий В1, В2 или В3 должны защищаться соответствующими установками пожарной автоматики. Так же при категории складских помещений В1, В2 или В3, двери данных помещений, выходящих в коридоры путей эвакуации должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30, фактически двери складских помещений деревянные.	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 5.1.2 СП 4.13130, СП 12.13130. п. А4 Приложения А СП 5.13130.2009, ст. 91 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.14*, табл. 1, 2, п. 7.4, п. 7.18 СНИП 21-01-97*, п. 7.3 СНИП 31-03-2001, п. 5.22 СП 56.13330, п. 4.17, п. 6.2.10 СП 4.13130.2013, ст. 87, ст. 88 табл. 23-24 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Срок устранения 01.09.2020
2	В здании на путях эвакуации (проходах, лестничных клетках) не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в	п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.74 СНИП 23-05-95, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ	Срок устранения 01.09.2020

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
	соответствии с требованиями СНиП 23-05-95*	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 36/1/36 от 04.05.2020г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Подписи лиц, проводивших проверку:

С.Н. Климов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 04 ” _____ 20 20 г.

(Подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

