



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 77-12-41 E-mail: oognko@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа надзорной деятельности)

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ОНД Заводского района ОНД г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

650024, г. Кемерово, ул. Патриотов, 26, тел. 77-26-60, тел./факс 77-26-60, E-mail: gpnzr@mail.ru

Предписание № 104/1/65

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14", МАОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14", ДИРЕКТОРУ КОСАРОВОЙ ИРИНЕ ЕВГЕНЬЕВНЕ.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнении распоряжения № 104 от 22.08.2019г. заместителя главного государственного инспектора г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Кузьменко Владимира Валерьевича,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

в соответствии со ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», государственными инспекторами г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Филипповой Натальей Николаевной, Соломниковой Ксенией Сергеевной

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, в период с 25.09.2019г. по 27.09.2019г. проведена плановая выездная проверка территории, зданий, помещений МАОУ «СОШ № 14» по адресу: г. Кемерово, ул. Дружбы, 7

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора по БЖ МАОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14" Алексеенко Дмитрием Дмитриевичем, заместителем директора по АХР МАОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14" Геккель Андреем Валентиновичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Запоры на дверях эвакуационных выходов, дверей лестничных клеток не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.03.2020	

2.	Противопожарные двери технических помещений (электроцитовых, венткамер) не имеют устройств для самозакрывания. Механизмы для самозакрывания противопожарных дверей, установленных в противопожарных преградах спортзала содержатся в неисправном состоянии.	п. 37(1) Правила противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением правительства № 390 от 25.04.2012; ч. 8 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.03.2020	
3.	Шлейфы пожарной сигнализации, а также соединительные линии выполнены без условия обеспечения требуемой достоверности передачи информации и непрерывного автоматического контроля их исправности по всей протяженности. При неисправности шлейфа или пожарного извещателя система формирует сигнал о пожаре, в то время как необходимо – о неисправности.	п. 13.15.2 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 12.58 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 4.34 СНИП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».	01.03.2020	
4.	В подвальном этаже на дверях помещений складского и производственного назначения отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Не все указанные помещения защищены имеющейся установкой пожарной сигнализации, при этом помещения категорий В1, В2 или В3 должны защищаться соответствующими установками пожарной автоматики. Так же при категории складских помещений В1, В2 или В3, двери данных помещений, выходящих в коридоры путей эвакуации должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30, фактически двери складских помещений деревянные.	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 5.1.2 СП 4.13130, СП 12.13130. п. А4 Приложения А СП 5.13130.2009, ст. 91 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.14*, табл. 1, 2, п. 7.4, п. 7.18 СНИП 21-01-97*, п. 7.3 СНИП 31-03-2001, п. 5.22 СП 56.13330, п. 4.17, п. 6.2.10 СП 4.13130.2013, ст. 87, ст. 88 табл. 23-24 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2020	
5.	Организованное помещение музыкальной студии в подвале, не защищено имеющейся установкой пожарной сигнализации.	п. А.4 Приложения А, п. 38 табл. А.3 СП 5.13130.2009, ст. 91 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.03.2020	
6.	Не организовано проведение проверок огнезадерживающих устройств (клапанов) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре с составлением актов проверок.	п. 49, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012.	01.03.2020	

7.	В здании на путях эвакуации (проходах, лестничных клетках) не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95*	п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.74 СНиП 23-05-95, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2020	
----	--	--	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор г. Кемерово,
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
г. Березовского и Кемеровского района
по пожарному надзору Филиппова Н.Н.

Государственный инспектор г. Кемерово,
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
г. Березовского и Кемеровского района
по пожарному надзору К.С. Соломникова

« 27 » сентября 2019г.

Предписание № 104/1/65 от 27.09.2019г. для исполнения получил:



(подпись)
«  »  2019 г.

Директор МАОУ «СОШ № 14»
(должность,
Косарева Ирина Евгеньевна

фамилия, инициалы)



